

永靖县古城新区污水处理厂连续监测小时平均值日报表（2024年10月5日）

企业名称	永靖县古城新区污水处理厂			法人代表	杨发俊			所属行业	污水处理			执行标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）		
地址	永靖县太极镇大川村五社			经度纬度	103° 14' 35° 58'			联系电话	0930-5921116			监测机构	在线监测		
监测时间	2024/10/5			监测点位	出水口			生产周期	连续			排放去向	黄河		
污染物名称	化学需氧量（COD）			氨氮			总氮			总磷			排口流量 （m <sup>3</sup> ）	备注	
排放限值	50mg/L			5(8)mg/L括号内为 水温≤12℃控制指标			15mg/L			0.5mg/L					
时间	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数			
0-2	4.76	是	0	0.104	是	0	9.185	是	0	0.103	是	0	1354.36		
2-4	5.03	是	0	0.103	是	0	10.004	是	0	0.100	是	0	1404.65		
4-6	6.53	是	0	0.158	是	0	9.977	是	0	0.098	是	0	1456.87		
6-8	6.49	是	0	0.159	是	0	9.922	是	0	0.094	是	0	1487.69		
8-10	6.39	是	0	0.109	是	0	10.121	是	0	0.094	是	0	1514.24		
10-12	6.60	是	0	0.105	是	0	10.515	是	0	0.094	是	0	1536.67		
12-14	7.88	是	0	0.156	是	0	10.155	是	0	0.099	是	0	1578.69		
14-16	7.60	是	0	0.157	是	0	9.429	是	0	0.110	是	0	1604.54		
16-18	5.91	是	0	0.160	是	0	9.975	是	0	0.107	是	0	1613.36		
18-20	6.02	是	0	0.163	是	0	11.066	是	0	0.104	是	0	1587.60		
20-22	6.61	是	0	0.159	是	0	10.985	是	0	0.107	是	0	1514.38		
22-24	6.63	是	0	0.162	是	0	10.815	是	0	0.113	是	0	1402.36		
平均值	6.37			0.141			10.179			0.102			1504.618		
最大值	7.88			0.163			11.066			0.113			1613.36		
最小值	4.76			0.103			9.185			0.094			1354.36		
日排放总量	76.45			1.695			122.149			1.222			18055.41		