

永靖县古城新区污水处理厂连续监测小时平均值日报表（2024年7月12日）

企业名称	永靖县古城新区污水处理厂			法人代表	杨发俊		所属行业	污水处理		执行标准	《城镇污水处理准》（GB18		
地址	永靖县太极镇大川村五社			经度纬度	103° 14' 35° 58'		联系电话	0930-5921116		监测机构	在线		
监测时间	2024/7/12			监测点位	出水口		生产周期	连续		排放去向	黄		
污染物名称	化学需氧量（COD）			氨氮			总氮			总磷			排口流量 （m ³ ）
排放限值	50mg/L			5(8)mg/L括号内为 水温≤12℃控制指标			15mg/L			0.5mg/L			
时间	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数	
0-2	11.40	是	0	0.046	是	0	11.841	是	0	0.161	是	0	1325.18
2-4	12.60	是	0	0.049	是	0	12.349	是	0	0.164	是	0	1399.31
4-6	10.50	是	0	0.049	是	0	12.159	是	0	0.165	是	0	1457.99
6-8	12.40	是	0	0.081	是	0	12.316	是	0	0.165	是	0	1488.57
8-10	12.30	是	0	0.062	是	0	11.719	是	0	0.165	是	0	1527.44
10-12	12.70	是	0	0.052	是	0	11.477	是	0	0.175	是	0	1584.47
12-14	14.00	是	0	0.053	是	0	11.947	是	0	0.158	是	0	1626.59
14-16	13.00	是	0	0.058	是	0	12.282	是	0	0.149	是	0	1577.70
16-18	11.40	是	0	0.060	是	0	11.410	是	0	0.153	是	0	1512.14
18-20	12.00	是	0	0.056	是	0	11.086	是	0	0.133	是	0	1481.66
20-22	14.50	是	0	0.048	是	0	10.588	是	0	0.145	是	0	1428.95
22-24	13.30	是	0	0.056	是	0	10.422	是	0	0.136	是	0	1371.54
平均值	12.51			0.056			11.633			0.156			1481.795
最大值	14.50			0.081			12.349			0.175			1626.59
最小值	10.50			0.046			10.422			0.133			1325.18
日排放总量	150.10			0.670			139.596			1.869			17781.54

里厂污染物排放
(18918-2002)

监测

河

备注