

永靖县古城新区污水处理厂连续监测小时平均值日报表（2024年7月8日）

企业名称	永靖县古城新区污水处理厂			法人代表	杨发俊		所属行业	污水处理		执行标准	《城镇污水处理准》（GB18		
地址	永靖县太极镇大川村五社			经度纬度	103° 14' 35° 58'		联系电话	0930-5921116		监测机构	在线		
监测时间	2024/7/8			监测点位	出水口		生产周期	连续		排放去向	黄		
污染物名称	化学需氧量（COD）			氨氮			总氮			总磷			排口流量 （m ³ ）
排放限值	50mg/L			5(8)mg/L括号内为 水温≤12℃控制指标			15mg/L			0.5mg/L			
时间	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数	
0-2	15.70	是	0	0.040	是	0	12.455	是	0	0.145	是	0	1336.24
2-4	15.50	是	0	0.045	是	0	12.015	是	0	0.156	是	0	1397.38
4-6	16.40	是	0	0.045	是	0	11.647	是	0	0.165	是	0	1416.78
6-8	15.96	是	0	0.056	是	0	11.437	是	0	0.174	是	0	1494.33
8-10	16.54	是	0	0.049	是	0	11.058	是	0	0.166	是	0	1503.43
10-12	17.04	是	0	0.044	是	0	11.247	是	0	0.160	是	0	1594.34
12-14	16.68	是	0	0.056	是	0	10.437	是	0	0.167	是	0	1634.03
14-16	14.30	是	0	0.056	是	0	10.437	是	0	0.147	是	0	1588.34
16-18	14.80	是	0	0.055	是	0	10.803	是	0	0.124	是	0	1514.22
18-20	13.30	是	0	0.056	是	0	10.284	是	0	0.111	是	0	1488.34
20-22	14.50	是	0	0.057	是	0	10.553	是	0	0.111	是	0	1387.57
22-24	14.90	是	0	0.057	是	0	9.591	是	0	0.129	是	0	1314.57
平均值	15.47			0.051			10.997			0.146			1472.464
最大值	17.04			0.057			12.455			0.174			1634.03
最小值	13.30			0.040			9.591			0.111			1314.57
日排放总量	185.62			0.616			131.964			1.755			17669.57

