

永靖县古城新区污水处理厂连续监测小时平均值日报表（2024年7月9日）

企业名称	永靖县古城新区污水处理厂			法人代表	杨发俊		所属行业	污水处理		执行标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）			
地址	永靖县太极镇大川村五社			经度纬度	103° 14' 35° 58'		联系电话	0930-5921116		监测机构	在线监测			
监测时间	2024/7/9			监测点位	出水口		生产周期	连续		排放去向	黄河			
污染物名称	化学需氧量（COD）			氨氮			总氮			总磷			排口流量 （m <sup>3</sup> ）	备注
排放限值	50mg/L			5(8)mg/L括号内为 水温≤12℃控制指标			15mg/L			0.5mg/L				
时间	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数		
0-2	15.50	是	0	0.059	是	0	9.645	是	0	0.136	是	0	1329.04	
2-4	15.30	是	0	0.058	是	0	10.546	是	0	0.155	是	0	1397.22	
4-6	16.00	是	0	0.059	是	0	11.034	是	0	0.152	是	0	1421.99	
6-8	18.80	是	0	0.060	是	0	11.223	是	0	0.151	是	0	1472.04	
8-10	17.80	是	0	0.077	是	0	11.480	是	0	0.151	是	0	1536.66	
10-12	15.70	是	0	0.074	是	0	11.507	是	0	0.155	是	0	1582.32	
12-14	16.30	是	0	0.077	是	0	12.998	是	0	0.148	是	0	1632.57	
14-16	14.80	是	0	0.080	是	0	13.361	是	0	0.157	是	0	1582.11	
16-18	13.30	是	0	0.082	是	0	12.914	是	0	0.141	是	0	1508.79	
18-20	13.90	是	0	0.084	是	0	12.364	是	0	0.119	是	0	1485.63	
20-22	13.90	是	0	0.085	是	0	12.452	是	0	0.117	是	0	1403.27	
22-24	13.40	是	0	0.089	是	0	11.622	是	0	0.128	是	0	1393.34	
平均值	15.39			0.074			11.762			0.143			1478.748	
最大值	18.80			0.089			13.361			0.157			1632.57	
最小值	13.30			0.058			9.645			0.117			1329.04	
日排放总量	184.70			0.884			141.146			1.710			17744.98	